

蔵王町の水道水の放射性物質測定結果

蔵王町にある水道施設の水道水について、放射性物質の測定を実施した結果、**検出されませんでした。**

蔵王町の水道水は、安心してご利用いただけます！

- 1 採水日／平成23年 9月26日(月)・平成23年10月31日(月)
平成23年11月28日(月)・平成23年12月21日(水)
平成24年 1月25日(水)・平成24年 2月22日(水)
平成24年 3月21日(水)

- 2 採水場所／遠刈田給水栓

- 3 測定分析機関／財団法人 宮城県公衆衛生協会

- 4 測定結果

(単位：ベクレル/kg)

| 採水日 | 放射性ヨウ素 (I-131) | 放射性セシウム (Cs-134) | 放射性セシウム (Cs-137) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 平成23年 9月26日 AM10:20 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年10月31日 AM 9:00 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年11月28日 AM10:30 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年12月21日 AM11:45 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年 1月25日 AM11:00 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年 2月22日 PM 0:20 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年 3月21日 AM 11:41 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 食品衛生法の規定に基づき食品中の放射性物質に関する暫定規制値 | 300 | 200 | 200 |