

仕様書

1 品名 移動式エアコン

2 数量 6台

3 規格 本体及び附属品は全て新品とし、下記の仕様を満たすこと

項目	項目の説明	数量															
1 本体																	
(1) 本体形状	<ul style="list-style-type: none"> ・室内機、室外機一体型であること ・4輪キャスター付きで移動可能であること。 ・上下左右の風向調整が可能であること。 	6台															
(2) 相当馬力	1.5馬力																
(3) 冷房能力	3.6kw(0.9kw～3.9kw)程度																
(4) 暖房能力	4.2kw(0.9kw～5.2kw)程度																
(5) 外形外寸	(W)882×(D)437×(H)1,302 mm程度																
(6) 重量	105kg程度																
(7) 電源	単相100V 50Hz																
(8) 運転電流	12.5A(最大20A)																
(9) 消費電力	1,060W(最大1,240以下)																
(10) 消費効率	APF5.1																
(11) 圧縮機出力	900W程度																
(12) 運転音	60dB程度																
(13) 冷媒	R32																
(14) 附属品	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>専用風向調整ルーバ(脱着可能)</td> <td style="text-align: right;">2個</td> </tr> <tr> <td>フレドフィルター(350mm×750mm)</td> <td style="text-align: right;">1枚</td> </tr> <tr> <td>ドレンホース用ホースニップル、ホースバンド</td> <td style="text-align: right;">各1個</td> </tr> <tr> <td>ドレンホース用(水道用ホース)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">項目5納入場所の必要に応じた長さを準備すること。</td> </tr> <tr> <td>液晶保護パネル</td> <td style="text-align: right;">1枚</td> </tr> <tr> <td>3.5SQ-3C 電源ケーブル10m</td> <td style="text-align: right;">1本</td> </tr> <tr> <td>コンセントプラグ(125V・20A)</td> <td style="text-align: right;">1個</td> </tr> </table>		専用風向調整ルーバ(脱着可能)	2個	フレドフィルター(350mm×750mm)	1枚	ドレンホース用ホースニップル、ホースバンド	各1個	ドレンホース用(水道用ホース)		項目5納入場所の必要に応じた長さを準備すること。		液晶保護パネル	1枚	3.5SQ-3C 電源ケーブル10m	1本	コンセントプラグ(125V・20A)
専用風向調整ルーバ(脱着可能)	2個																
フレドフィルター(350mm×750mm)	1枚																
ドレンホース用ホースニップル、ホースバンド	各1個																
ドレンホース用(水道用ホース)																	
項目5納入場所の必要に応じた長さを準備すること。																	
液晶保護パネル	1枚																
3.5SQ-3C 電源ケーブル10m	1本																
コンセントプラグ(125V・20A)	1個																

4 基準品

信越空調(株)製 ヒエスポ MAC364CG(公共仕様)

※基準品以外の納入を希望する場合は、仕様要件を確認するため応札物品仕様書及び納入しようとする物品の性能・構成に関する資料(カタログ)を添付すること。

5 納入場所

(1) 蔵王町立円田中学校

住所:宮城県刈田郡蔵王町大字平沢字伊原沢下23番地

納入場所:1階体育館

配置数:2台

(2) 蔵王町立宮中学校

住所:宮城県刈田郡蔵王町宮字馬飼16番地

納入場所:1階体育館

配置数:2台

(3) 蔵王町立遠刈田中学校

住所:宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山16番地

納入場所:1階体育館

配置数:2台

6 納入条件

- (1) 見積は、購入物品が正常に動作するために必要な接続機器及び付属品費用、調整費用、配線費用、その他購入物品の納入・設置に関する費用一式とする。
- (2) 設置場所については項目5の場所とし、地震等が起きても簡単に転倒しないよう対策をとること。
- (3) 物品搬入に当たっては、担当者の指示に従い設置すること。また、既設の設備、備品等を傷つけないよう配慮すること。
- (4) 納入場所までの輸送費用及び輸送に係る物品の保険費用は、受注者が負担すること。
- (5) 梱包は受注者が開封し、外観上・機能上の破損がないか確認するとともに、付属品の有無を確認すること。また、納入後不要となった梱包材等は、受注者が持ち帰ること。
- (6) 本体の試運転、調整を行った後、通常使用ができる状態をもって設置完了とし、設置完了後、担当者の検収を受けるものとする。
- (7) 設置完了後、関係者に対し操作説明を実施すること。説明内容及び説明資料等は、別途担当者との協議の上決定し、すべて受注者が準備すること。
- (8) 受注者は、検収後、1年以内において購入物品の設計・材料・製造・設置方法に起因する不具合が生じたときは、修理又は交換する責を負うものとし、その費用も受注者が負うものとする。ただし、メーカー等が別に定めた保証期間が1年を超える場合にはそれを適用する。
- (9) 受注者は、速やかなアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を有するものとする。
- (10) 納入設置に関し、不明な点が生じた場合は、担当者との別途協議又は指示を受けること。