蔵王町水質検査測定結果について

蔵王町の水道水の、測定結果は以下のとおりです。

１　検査項目　　ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸

２　採水年月日　　令和8年6月24日

３　測定分析機関　　一般財団法人　宮城県公衆衛生協会

４　測定結果　　測定した結果は以下のとおりです。

施設名	測定結果	目標値（暫定値）	検出下限値
平沢水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
宮水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
曲竹・宮司水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
山水苑第2水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
遠刈田水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
ｴｺｰﾗﾝﾄﾞ水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
清水原水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
休養村水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
七日原水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L
北原尾水源系統（浄水）	検出下限値以下	50ng/L	5ng/L